

OBEC TRNÁVKA

930 32 Trnávka

Číslo: Tr.-Výst. 76/2025-04

V Trnávke, 24.11.2025

OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA A O UPUSTENÍ OD ÚSTNEHO KONANIA

Dňa 21.03.2025 podala spoločnosť **ZSD a.s.**, IČO 53321995, sídlom **Čulenova 6, 816 47 Bratislava** v splnomocnení **MNM Tech s.r.o.**, IČO 53 321 995, sídlom **Mostná 13, 949 01 Nitra** (ďalej len stavebník) v.z. Ing. Peter Forgách, bytom Mliečno 887, 931 01 Šamorín, na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „**Zastavovací plán pre 12 RD – SO 22kV VN prípojka, SO Trafostanica EH6, SO 1 kV rozvod**“ na parc. č. **115/1, 115/3, 137/1, k.ú. Trnávka, obec Trnávka.**

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Na stavbu „Zastavovací plán pre 12 RD“, na pozemku parc. č.115/10, 115/11, 115/12, 115/13, 115/14, 115/15, 115/117, 115/18, 115/19, 115/20, 115/21, 115/23, (Rodinné domy), k.ú. Trnávka, obec Trnávka, pozemok parc. č. 115/1, 115/16, 137/1, 115/3, k.ú. Trnávka (komunikácie, vodovod, kanalizácia, elektroinštalácia), bolo vydané právoplatné územné rozhodnutie o umiestnení stavby Obcou Trnávka zo dňa 02.08.2022 pod č. Tr-Výst. 93/2022-003.

Obec Trnávka ako príslušný správny orgán podľa § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. a § 5 ods. 1) zákona 608/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, preskúmal žiadosť stavebníkov podľa §61 ods. 2, 3, 4 zákona 50/1976 zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v nadväznosti na ust. § 84 ods. 5 zákona č. 25/2025 Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

o z n a m u j e

začatie stavebného konania na stavbu „**Zastavovací plán pre 12 RD – SO 22kV VN prípojka, SO Trafostanica EH6, SO 1 kV rozvod**“ na parc. č. **115/1, 115/3, 137/1, k.ú. Trnávka, obec Trnávka.**

Údaje o projektovaných kapacitách:

22kV VN prípojka – Kábel 3xNA2XS(F)2Y 1x95mm ²	3x540m
Trafostanica typu EH 6 s tr. 400 kVA	1ks
1kV rozvod – kábel NAYY-J 4x240 mm ²	593m

SO 22kV VN prípojka

Existujúci podzemný VN kábel typu 3xNA2XS(F)2Y 1x95mm² od UV 88/228 po TS 0755-001 bude vypojený z 1. pola VN rozvádzača exist. TS č. 0755-001, naspojovaný VN spojkami na novovybudovaný kábel typu 3xNAXS(F)2Y 1x95mm² a zapojený do 1. pola VN rozvádzača navrhovanej TS typu EH6. Celková dĺžka káblov bude cca 3x270m.

Výstup z 2. pola VN rozvádzača navrhovanej TS typu EH6 bude realizovaný káblom typu 3xNA2XS(F)2Y 1x95mm² a zapojený do 1. pola VN rozvádzača TS č.0755-001 namiesto vypojeného VN kábla. Celková dĺžka káblov bude cca 3x270m.

SO Trafostanica EH6

Skelet transformačnej stanice: Typ EH6

Usporiadanie TS: Betónová TS je zostavená z troch základných častí: Káblový priestor (vaňa), stavebné teleso (skelet), strecha.

Základné technické údaje:

- menovité napätie na strane VN	22kV
- menovité napätie na strane NN	420V
- frekvencia	50Hz
- menovitý výkon transformátora	400kVA
- kompenzácia transformátora naprázdno	8kVAr
- menovitý prúd prípojníc VN	400A/630A
- menovitý prúd prípojníc NN	1000A
- menovitý krátkodobý prúd VN	16kA efekt. 1s
- zap. schopnosť pre odpínače a uzemňovače VN	40kA max
- menovitý dynamický prúd rozvádzača VN	min. 30kA
- krytie podľa STN EN 60 529	IP43 D
- rozmery	3200x2700x2600mm

SO 1kV rozvod

1kV káblový rozvod sa navrhuje pomocou kábla NAYY-J 4x240mm². Navrhované vývody budú istené proti preťaženiu v TS v NN rozvádzači RH výkonovými poistkami dim In=250A. Káble budú ukončené pomocou rozdeľovacej hlavy HCZ4-240 v TS.

Vývod č. 1 bude napájať navrhované rozpojovacie istiace skrine SR č. 1-2 pomocou slučkovitej siete káblami NAYY-J 4x240mm².

Vývod č. 2 bude priamy vývod z TS do navrhovanej rozpojovacej a istiacej skrine SR č. 2 pomocou kábla NAYY-J 4x240mm².

Vývod č. 3 bude napájať navrhované rozpojovacie istiace skrine SR č. 3-2 pomocou slučkovitej siete káblami NAYY-J 4x240mm².

Vývod č. 4 bude napojený na jestvujúce vzdušné NN vedenie z TS káblom NAYY-Jns 4x240mm². Na podp. bod č. 75 bude namontovaná vonkajšia rozpojovacia a istiacia skriňa VRIS 1/200 + VRIS K č. 4.

Vývod č. 5 bude napojený na jestv. vzdušné vedenie z TS káblom NAYY-Jns 4x240mm². Na podp. bod č. 76 bude namontovaná vonkajšia rozpojovacia a istiacia skriňa VRIS 1/200+VRIS K č. 5.

Na základe žiadosti stavebníka:	spoločnosť ZSD a.s. , IČO 53321995, sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava
v splnomocnení	MNM Tech s.r.o. , IČO 53 321 995, sídlom Mostná 13, 949 01 Nitra (ďalej len stavebník) v.z. Ing. Peter Forgách, bytom Mliečno 887, 931 01 Šamorín
stavbu uskutoční:	dodávateľsky
na pozemku	115/1, 115/3, 137/1
v katastrálnom území:	Trnávka
obec:	Trnávka

Vzhľadom na to, že stavebnému úradu sú známe pomery staveniska, dokumentácia a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, tunajší úrad v zmysle ustanovenia §61 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebného zákona) **upúšťa od miestneho zistenia a ústneho konania.**

Účastníci stavebného konania v zmysle §61 ods. 3 stavebného zákona môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôršie do **7 pracovných dní** odo dňa doručenia oznámenia na Obecnom úrade v Trnávke, inak nebude na ne prihliadnuté.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu **15 dní** na úradnej tabuli obce Trnávke. Posledným deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Žiadosť a ku nej patriace doklady sa nachádzajú na Obecnom úrade v Trnávke, kde je možné nahliadnuť do projektovej dokumentácie (v stránkových dňoch).

V zmysle § 61 ods. 6 stavebného zákona dotknuté orgány štátnej správy oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci stavebného konania so stavebným konaním. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži. Ak dotknutý orgán štátnej správy, ktorý bol vyrozumený o začatí konania, neoznámí v určenej lehote alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Mgr. Lami Juraj
starosta obce

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu **15 dní** na úradnej tabuli obce Trnávke. Posledným deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené:

Zvesené:

Pečiatka a podpis:

Doručí sa účastníkom konania verejnou vyhláškou:

1. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava (stavebník)
2. MNM tech s.r.o., Mostná 13, 949 01 Nitra (splnomocnenec)
3. Ing. Peter Forgách, Mliečno 887, 931 01 Šamorín (v.z.)
4. HI-TECH ELEKTRO s.r.o. – Ing. Jozef Kovács, Ádorská 5400, 929 01 Dunajská Streda (zodpovedný projektant)
5. Obec Trnávka

Na vedomie:

6. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
7. Okresné riaditeľstvo PZ v Dunajskej Strede, okresný dopravný inšpektorát, Muzejná 6, 929 01 Dunajská Streda
8. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia, Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
9. Okresný úrad Dunajská Streda, pozemkový a lesný odbor, Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda

10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva – Regionálny hygienik, Veľkoblahovská cesta 1067, 929 01 Dunajská Streda
11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného Zboru v Dunajskej Strede, Trhovisko 1102/1, 929 01 Dunajská Streda
12. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
13. Západoslovenská vodárenská spol. a.s., odštepny závod Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda
14. SPP - distribúcia a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
15. Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
16. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava
17. Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 825 13 Bratislava
18. ORANGE SLOVENSKO a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
19. a/a

Vybavuje: Ing. Simona Mózsiová
Obecný úrad Trnávka
t. č. 0904 014 179